



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga

(izdošanas vieta)

19.01.2024.

(datums)

SIA „LAIK”

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 40003922099

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Gaujas iela 2B, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8/123

2024.gada 19.janvārī

(pārbaudes datums (-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD)

Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors virsleitnants Dāvids Pommers

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties privātās pirmsskolas izglītības iestādes „PASAKU VALSTĪBA” vadītājam Ilzei Pētersone-Jezupenokai

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica privātās pirmsskolas izglītības iestādes „PASAKU VALSTĪBA” ēku telpas un teritorijas Gaujas ielā 2B, Ādažos, Ādažu novadā (turpmāk – Objekts 1) un Gaujas ielā 4, Ādažos, Ādažu novadā (turpmāk – Objekts 2)

(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaumu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Ne novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Nav	Nav	Nav

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objektā 1 un Objektā 2 durvis, kas atdala kāpņu telpas no citas nozīmes telpām nav aprīkotas ar paš aizveres mehānismiem.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk-Ugunsdrošības noteikumi) 19.punkts.	26.02.2024.



2.	Objekta 1 un Objekta 2 virtuves, nav nodrošinātas ar ugunsdzēsības pārklājumiem, atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 5. pielikuma 5. tabulai.	Ugunsdrošības noteikumu 260.punkts.	19.07.2024
3.	Objektā 1 un Objektā 2 novietoti priekšmeti, mēbeles, un citi materiāli kāpņu telpās.	Ugunsdrošības noteikumu 248.6. apakšpunkts.	19.07.2024



3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Objekta atbildīgās personas viedoklis, argumenti, kā arī pārkāpumu novēršanas termiņi, saskaņoti pārbaudes laikā.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturrtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedi izpildi

VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darb dienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Dāvids Pommers

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīšos un vienu eksemplāru saņēmu:

Nosūtīts uz e-pastu: vaditaja.pasakuvalstiba@gmail.com

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__ gada __.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

19.07.24 15:09
22p@vugd.gov.lv



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVARDE

Jampils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

19.01.2024.

(datums)

Rīga

(izdošanas vieta)

LĒMUMS Nr. 22/8-3.7/89
par neplānoto ugunsdrošības pārbaudi

Pamatojoties uz Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta trešo daļu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) Rīgas reģiona pārvalde

(strukturvienības nosaukums)

nolēma veikt neplānoto ugunsdrošības pārbaudi privātā pirmsskolas izglītības iestādē „PASAKU VALSTĪBA” Gaujas ielā 2B, un Gaujas ielā 4, Ādažos, Ādažu novadā

(objekta nosaukums vai darbības sfēra, adrese, atrašanās vieta)

ar mērķi pārbaudīt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu.

Rīgas reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas inspektors

Lēmumu pieņēma: virsleitnants Dāvids Pommers

(amatspersonas amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

(paraksts)

Lēmumu saņēmu:

Vadītāja Rūta Pēterovna Jermolova

(amats, ja tāds ir, vārds, uzvārds)

(paraksts)

2024. gada

19. janvāris

(lēmuma saņemšanas datums)